Обозначение	Наименование	Технические характеристики	Тип, марка оборудования	Кол-во
FV13-FV18	Ограничитель перенапряжения	0,4кВ	ОПНп-0,38	6шт.
Q1-Q4	Выключатель нагрузки	1600А	GLOGCK	4шт.
P1, P2	Счетчик электрической энергии	380В, 5А	Меркурий 234 ART M2-03 PBR.R	2шт.
D1	GSM модем с антенной (3G-антенна TELEOFIS RC30 SMA) в комплекте		WRX-768-L4U	1шт.
TA1-TA6	Трансформатор тока	0,4кВ, 1500/5, Кл.0,5S	ТШП-0,66	6шт.
TA7-TA14	Трансформатор тока	0,4кВ, 1500/5, Кл.0,5	ТШП-0,66	8шт.
PV1, PV2	Цифровой вольтметр		VM-D721 (EKF)	2шт.
PA1, PA2	Цифровой амперметр		AM-D723 (EKF)	2шт.
QF1-QF3, QF17-QF19	Рубильник-предохранитель с ППН-630А	0,4кВ, 630А	ПВР-39	6шт.
QF4, QF5, QF20, QF21	Рубильник-предохранитель с ППН-500А	0,4кВ, 630А	ПВР-39	4шт.
QF6-QF13, QF22-QF29	Рубильник-предохранитель с ППН-400А	0,4кВ, 400А	SL2(Jean Muller)	16шт.
QF14, QF15, QF30, QF31	Рубильник-предохранитель с ППН-250А	0,4кВ, 400А	SL2(Jean Muller)	4шт.
QF16, QF32	Рубильник-предохранитель с ППН-160А	0,4кВ, 400А	SL2(Jean Muller)	2шт.
C1, C2	Установка компенсации реактивной мощности	100кВАр	УКМ-А-0,4-100-(3х25+2х10+1х5)	2 к-т
б/о	Компенсатор шинный алюминиевый		КША-10х120 БУ 2	6шт.
б/о	Компенсатор шинный алюминиевый		КША-10х100 БУ 2	2шт.
б/о	Обогреватель	1кВт, 220В		2шт.
б/о	Светильники авар. освещения			2шт.
б/о	Тр-р ЯСН	12В		в составе ЯСН

ОШИНОВКА		
РУ-10(6) кВ	АД31(Al)	6х60
РУ-0,4 кВ	АД31(Al)	10х100
Нулевой проводник в камере сил.тр-ра	АД31(Al)	8х80
Проводник (PEN) в РУ-0,4 кВ	М1 (Cu)	6х80



Поставщик

_____/ _____/

М. П.

«___»_____202 г.

ЗАКАЗЧИК

ООО «Югстрой-Электросеть»

Генеральный директор
ООО «Югстрой-Электросеть»

_____/ С.С.Ганюшкин /

М. П.

«___»_____202 г.