

Разъяснение

Сведения о размещаемой закупке	
Форма торгов	Аукцион в электронной форме.
Номер извещения	32413454018
Наименование объекта закупки	Поставка теплообменных агрегатов для нужд ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго"
Номер и дата поступления запроса	№ 1168 от 03.04.2024 17:23 (МСК)
Положения документации, которые требуют разъяснения:	
Вопрос: Уважаемый заказчик! Просим уточнить вопросы: 1) при работе пар будет насыщенный или перегретый? 2) рассматривается ли вариант поставки пластинчатого теплообменника?	
Ответ: В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее. 1) Во всех пароводяных теплообменных агрегатах при работе пар будет перегретый; 2) К поставке необходимы кожухотрубные теплообменные агрегаты.	