

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ
(характеристика дкр и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ 35 кВ Мк.Торп - Мамычев

Пролет	№ опоры (начало)		№ опоры (конец)	Длина пролета, (м)	Состав ДКР	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечание	Площадь, год вырубки				
															2024	2025	2026	2027	2028
18	22	372	99	Средняя	4-15	Мелкие 4м	0,396	70	0,274	15	15	—	—	0,396					
19	22	372	Кустарники	Средняя	—	Мелкие 4м	0,356	70	0,274	15	—	—	—	—					
34	33	310	99	Средняя	4-15	Мелкие 4м	0,327	70	0,228	15	5	—	—	0,327					
34	33	310	Кустарники	Средняя	—	Мелкие 4м	0,327	70	0,228	15	—	—	—	—					
64	69	805	99	Средняя	4-15	Мелкие 4м	1,267	70	0,887	15	15	—	—	1,267					
64	69	805	Кустарники	Средняя	—	Мелкие 4м	1,267	70	0,887	15	—	—	—	—					
71	72	113	99	Средняя	4-15	Мелкие 4м	0,169	70	0,118	15	3	—	—	0,169					
71	72	113	Кустарники	Средняя	—	Мелкие 4м	0,169	70	0,118	15	—	—	—	—					

расстояние от 160 н. 23

расчетная площадь 1,60 га, 23

Производитель работ:

Мамычев В.В. 22.11.2023

Должность

ФИО

Подпись

Дата

Заключение составил:

Мамычев В.В. 22.11.2023

Должность

ФИО

Подпись

Дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ
(характеристика дкр и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ 110 кВ Мек.Линия - Боченкинский

Пролет	№ опоры (начало)	№ опоры (конец)	Длина пролета, (м)	Состав ДКР	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечание	Площадь, год вырубки				
														2024	2025	2026	2027	2028
19	22	372	99м6дм	Средняя	4-15	мелче 4м.	0,356	70	0,277	15	10			0,396				
19	22	372	Кустарников	Средняя	—	мелче 4м.	0,356	70	0,277	15	—			—				
31	33	310	99м6дм	Средняя	4-15	мелче 4м.	0,327	70	0,228	15	5			0,327				
31	33	310	Кустарников	Средняя	—	мелче 4м.	0,327	70	0,228	15	—			—				
64	69	805	99м6дм	Средняя	4-15	мелче 4м.	1,267	70	0,887	15	13			1,267				
64	69	805	Кустарников	Средняя	—	мелче 4м.	1,267	70	0,887	15	—			—				
71	72	113	99м6дм	Средняя	4-15	мелче 4м.	0,165	70	0,118	15	3			0,165				
71	72	113	Кустарников	Средняя	—	мелче 4м.	0,165	70	0,118	15	—			—				

Производитель работ:

Должность Эк. мастер ФИО Мельников В.В. Подпись [подпись] Дата 22.11.2023

Заключение составил:

Должность Мастер ФИО Мельников В.В. Подпись [подпись] Дата 22.11.2023

Пролет		№ опоры (начало)		9							
		№ опоры (конец)		10							
		Длина пролета, (м)		106							
		Состав ДКР		все виды информации							
		Густота		средняя средняя							
		Высота ДКР, (м)		4-15							
		Расстояние от поросли до проводов (м)		менее 4 м							
		Общая площадь пролета, га		0,424							
		Залесенность, %		40							
		Площадь залесенности, га		0,296							
		Ширина просеки, (м)		40							
		Наличие угрожающих деревьев, шт		10							
		Примечание									
Площадь, год вырубки		2024		0,424							
		2025									
		2026									
		2027									
		2028									

Должность _____ ФИО _____ Подпись _____ Дата _____

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечание	Площадь, год вырубки				
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)												2024	2025	2026	2027	2028
04	08	141	берёзка	берёзка	4-15	более 4м	0,513	40	0,359	30	5		0,513				
04	08	141	кустарники	берёзка	—	более 4м	0,513	40	0,359	30	—		—				
31	33	350	берёзка	берёзка	4-15	более 4м	1,050	40	0,435	30	10		1,050				
31	33	350	кустарники	берёзка	—	более 4м	1,050	40	0,435	30	—		—				
34	35	90	берёзка	берёзка	4-15	более 4м	0,240	40	0,189	30	2		0,240				
34	35	90	кустарники	берёзка	—	более 4м	0,240	40	0,189	30	—		—				
							0,000						0,000				

должность	Иванов	ФИО	Иванов Э. В.	подпись	Иванов	дата	29.11.2015
-----------	--------	-----	--------------	---------	--------	------	------------

