

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ

(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ-6 кВ ТП-1304 - ТП-389 (ВЛ-6 кВ ТП-1304 - ТП-389) (инв. №000003278) оп №№ 1-25

(фидер, наименование)

Пролет	№ опоры (начало)	№ опоры (конец)	Длина пролета, (м)	Состав ДКР				Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
				1	2	3	4										
1	25	1320	Деревья более 32 см	10	Средняя	2-15	2-5	2,65	45	1,19	20	3					
				16													
				29													
				41													
				1,19													

Осмотр произвел:

должность

ФИО

подпись

дата

Листок осмотра принял:

должность

ФИО

подпись

дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ
(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ-6 кВ оп.1 ПС-7 л.8 - оп.53 ТП-586 (ВЛ-6 кВ ПС-7 л.8 - ТП-586) (инв. №000003082) оп №№ 15-22
(фидер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР	Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	22	385	Деревья более 32 см	5	Средняя	2-15	2-5	0,58	35	0,2	15	1	
			Деревья до 32 см	9									
			Деревья до 24 см	30									
			Деревья до 16 см	23									
			Кустарник, Га	0,2									

Осмотр произвел:

должность

ФИО

подпись

дата

Листок осмотра принял:

должность

ФИО

подпись

дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ

(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)
Наименование ВЛ-10кВ ПС-10 д.16 - РП-64 д.11 (инв. №000010217) оп №№ Оп.69-оп.112
(филер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР	Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	112	2365	Деревья более 32 см	15	Средняя	2-15	2-5	4,73	50	2,365	20	8	
			Деревья до 32 см	25									
			Деревья до 24 см	59									
			Деревья до 16 см	78									
			Кустарник, Га	2,365									

Осмотр произвел:

должность Инженер СА ФИО

подпись

дд.мм.гггг дата

Листок осмотра принял:

должность Б.И. ФИО

подпись

дд.мм.гггг дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ

(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ-6 кВ оп.2 ТП-788 - оп.52 ТП-729 (ВЛ-6 кВ ТП-788 - ТП-729) (инв. №000003128) оп №№ 38-24, 42-50

(фидер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР		Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
38	24	1210	Деревья более 32 см	15	Средняя	2-15	2-5	1,82	45	1.125	15	4		
42	50		Деревья до 32 см	10										
			Деревья до 24 см	40										
			Деревья до 16 см	55										
			Кустарник, Га	1.125										

Осмотр произвел:

должность

ФИО

подпись

дата

Листок осмотра принят:

должность

ФИО

подпись

дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ
(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ-6кВ ТП-726 Л.0 - ТП-729 Л.0 (инв. №000013503) оп №№ 22-28
(фидер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР				Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
22	28	330	Деревья более 32 см	2	Средняя	2-15	2-5	0,5	45	0,23	15	1				
			Деревья до 32 см	5												
			Деревья до 24 см	17												
			Деревья до 16 см	26												
			Кустарник, Га	0,23												

Осмотр произвел:

должность

ФИО

подпись

дата

Листок осмотра принял:

должность

ФИО

подпись

дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ
(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ-6 кВ отпайка оп.76 - ТП-798 (ВЛ-6 кВ ПС-14 л.11 - ТП-732) (инв. №000003111 от №№ 76-86
(фидер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР				Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)		4	5	6	7										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
76	86	550	Деревья более 32 см	4	Средняя	2-15	2-5	1,1	35	0,424	20	3				
			Деревья до 32 см	10												
			Деревья до 24 см	15												
			Деревья до 16 см	20												
			Кустарник, Га	0,424												

Осмотр произвел:

должность _____ ФИО Филиппов С.А. подпись _____ дата 28.11.2013

Листок осмотра принял:

должность _____ ФИО Ковалев В.И. подпись _____ дата 28.11.2013

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ
(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ-6кВ РП-33 д.2 - ТП-855 д.7 (инв. №000021766 оп №№ оп.1-оп.3, оп.8-оп.15)
(фидер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР		Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	3	385	Деревья более 32 см	4	Средняя	2-15	2-5	0,77	40	0,308	20	3		
8	15		Деревья до 32 см	11										
			Деревья до 24 см	18										
			Деревья до 16 см	20										
			Кустарник, Га	0,308										

Осмотр произвел:

Должность

Должность

ФИО

подпись

дата

Листок осмотра принял:

Должность

Должность

ФИО

подпись

дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ

(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ-6кВ РП-17 л.2 - РП-42 л.0 (инв. №000002981оп №№ 1-6)

(фидер, наименование)

Пролет	№ опоры (начало)	№ опоры (конец)	Длина пролета, (м)	Состав ДКР				Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	6	60	Деревья более 32 см	1	Средняя	2-15	2-5	0,06	50	0,03	10	2					
			Деревья до 32 см	3													
			Деревья до 24 см	10													
			Деревья до 16 см	13													
			Кустарник, Га	0,06													

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ

(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ-10 кВ КТП-1669 л. 1 – ТП -674 л. 4 (инв. №000026786 оп №№ 82-92)

(фидер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР		Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
82	92	550	Деревья более 32 см	5	Средняя	2-15	2-5	0,99	40	0,396	18	3		
			Деревья до 32 см	12										
			Деревья до 24 см	16										
			Деревья до 16 см	18										
			Кустарник, Га	0,396										

Осмотр произвел:

должность

ФИО

подпись

дата

Листок осмотра принял:

должность

ФИО

подпись

дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ

(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ-6кВ ПС-14 Л.1.1 - ТП-732 Л.2 (инв. №000013498) от №№ 45-76

(фигер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР	Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	76	1705	Деревья более 32 см	10	Средняя	2-15	2-5	3,41	40	1,364	20	6	
			Деревья до 32 см	20									
			Деревья до 24 см	50									
			Деревья до 16 см	72									
			Кустарник, Га	1,364									

Осмотр произвел:

должность

ФИО

подпись

дата

Листок осмотра принял:

должность

ФИО

подпись

дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ

(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ-6кВ ПС-14 Л.4 - ТП-1238 (инв. №000002987) оп. №№ 5-27

(фидер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР	Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	27	1210	Деревья более 32 см	10	Средняя	2-15	2-5	1,82	40	0,73	15	8	
			Деревья до 32 см	15									
			Деревья до 24 см	40									
			Деревья до 16 см	55									
			Кустарник, Га	0,73									

Осмотр произвел:

должность

ФИО

подпись

дата

Листок осмотра принял:

должность

ФИО

подпись

дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ
(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ-10кВ ПС-Терновка Л.15 - ТП-7545 Л.1 (инв. №000000050) оп №№ 62-81
(филер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР	Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	81	1045	Деревья более 32 см	6	Средняя	2-15	2-5	1,05	30	0,315	10	5	
			Деревья до 32 см	5									
			Деревья до 24 см	18									
			Деревья до 16 см	25									
			Кустарник, Га	0,315									

Осмотр произвел:

должность

Севастопольэнерго П.С.

ФИО

Р

подпись

22.11.2023

дата

Листок осмотра принял:

должность

Коваль В.И.

ФИО

В.И. Коваль

подпись

22.11.2023

дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ
(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ-10кВ ПС-10 Л.13 - КТП-603 Л.1 (инв. №000013753) оп №№ 38-49
(фидер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР				Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
38	46	605	Деревья более 32 см	3	Средняя	2-15	2-5	1,21	35	0,423	20	4				
			Деревья до 32 см	6												
			Деревья до 24 см	20												
			Деревья до 16 см	32												
			Кустарники, Га	0,423												

Осмотр произвел:

должность

ФИО

подпись

дата

Листок осмотра принял:

должность

ФИО

подпись

дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ
(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование Отпайка-10кВ к КТП-1626 от оп.131 Отпайка-10кВ к КТП-604 от оп.116 ВЛ-10кВ ПС-10 л.13 - КТП-603 л.1
(инв. №0000011244) от №№ 194-212
(филер, наименование)

Пролет	№ опоры (начало)	№ опоры (конец)	Длина пролета, (м)	Состав ДКР				Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
	1	2		4	5	6	7										
194	212	990	Деревья более 32 см	10	Средняя	2-15	2-5	1,49	40	0,6	15	10					
				8													
				Деревья до 32 см													
				Деревья до 24 см													
				Деревья до 16 см													
			Кустарник, Га	0,6													

Осмотр произвел:

должность

ФИО

подпись

дата

Листок осмотра принял:

должность

ФИО

подпись

дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ

(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ-10кВ ТП-8173 Л.3 - ТП-8485 Л.6 (инв. №000021622 №№ оп. 141 - оп. 169)

(фидер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР				Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
141	169	1060	Деревья более 32 см	11	Средняя	2-15	2-5	2,12	45	0,954	20	5				
			Деревья до 32 см	22												
			Деревья до 24 см	28												
			Деревья до 16 см	40												
			Кустарник, Га	0,954												

Осмотр произвел:

должность

Васильев С.С.

ФИО

подпись

28.11.2023

дата

Листок осмотра принял:

должность

Ковалев Б.И.

ФИО

подпись

28.11.2023

дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ

(характеристика ДКР и многолетний график вырубki на просеках ЛЭП)
Наименование ВЛ-6кВ РП-34 л.1 - КТП-733 л.1 (инв. №000024631 от №№ 1-15)
(фидер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР	Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15	525	Деревья более 32 см	8	Средняя	2-15	2-5	1,05	40	0,42	25	3	
			Деревья до 32 см	6									
			Деревья до 24 см	18									
			Деревья до 16 см	25									
			Кустарник, Га	0,42									

Осмотр произвел:

должность

Сейфиев С.С.

ФИО

подпись

22.11.2023

дата

Листок осмотра принял:

должность

Киев В.Ч.

ФИО

подпись

22.11.2023

дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ

(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ-6кВ КТП-1322 Л.4 - КТП-784 Л.2 (инв. №000003123 оп №№ оп. 1-оп.9)

(фидер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР	Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания	
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	9	240	Деревья более 32 см	3	Средняя	2-15	2-5	0,48	45	0,216	10	2		
			Деревья до 32 см	8										
			Деревья до 24 см	11										
			Деревья до 16 см	26										
			Кустарник, Га	0,216										

Осмотр произвел:

должность

ФИО

подпись

дата

Листок осмотра принял:

должность

ФИО

подпись

дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ

(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ-10кВ ТП-8131 л.2 - ТП-8429 л.3 (инв. №000003075 оп №№ оп.52-оп.64)

(фидер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР	Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	64	745	Деревья более 32 см	2	Средняя	2-15	2-5	0,15	60	0,09	2	1	
			Деревья до 32 см	1									
			Деревья до 24 см	6									
			Деревья до 16 см	10									
			Кустарник, Га	0,09									

Осмотр произвел:

должность

ФИО

подпись

дата

Листок осмотра принял:

должность

ФИО

подпись

дата

Кеши В.И.

КСГ

22.11.2023

Радваев А.В.

22.11.2023

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ

(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ-10кВ ТП-610 л.2 - КТП-630 л.2 (инв. №000003191 оп №№ оп.1-оп.6)

(фидер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР	Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6	330	Деревья более 32 см	0	Средняя	2-15	2-5	0,1	65	0,065	3	1	
			Деревья до 32 см	2									
			Деревья до 24 см	3									
			Деревья до 16 см	5									
			Кустарник, Га	0,065									

Осмотр произвел:

Должность

ФИО

Подпись

Дата

Листок осмотра принял:

Должность

ФИО

Подпись

Дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ

(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ-6кВ ТП-844 Л.0 - ТП-126 Л.4 (инв. №000003302 №№ оп.1 - оп.25)

(фидер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР		Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	25	900	Деревья более 32 см	5	Средняя	2-15	2-5	1,8	45	0,81	20	3		
			Деревья до 32 см	16										
			Деревья до 24 см	36										
			Деревья до 16 см	29										
			Кустарник, Га	0,81										

Осмотр произвел:

должность

ФИО

подпись

дата

Листок осмотра принял:

должность

ФИО

подпись

дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ

(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ 6кВ оп.1 ТП-410 - оп.10 ТП-157 (ВЛ-6кВ ТП-410 - ТП-157) (инв. №000003008) оп №№ 1-10
(филер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР	Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10	495	Деревья более 32 см	3	Средняя	2-15	2-5	0,99	35	0,35	20	2	
			Деревья до 32 см	6									
			Деревья до 24 см	25									
			Деревья до 16 см	36									
			Кустарник, Га	0,35									

Осмотр произвел:

должность Инженер В.В. ФИО

подпись

дата 22.11.2023

Листок осмотра принял:

должность Кассир В.И. ФИО

подпись

дата 22.11.2023

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ

(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)
Наименование ВЛ-10кВ ТП-8173 л.4 - ТП-8131 л.2 (инв. №000013481 №№ оп.1 - оп.34)
(фидер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР	Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	34	1250	Деревья более 32 см	12	Средняя	2-15	2-5	2,5	45	1,125	20	4	
			Деревья до 32 см	20									
			Деревья до 24 см	30									
			Деревья до 16 см	36									
			Кустарник, Га	1,125									

Осмотр произвел:

должность

ФИО

подпись

дата

Листок осмотра принял:

должность

ФИО

подпись

дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ

(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ-6кВТП-854 л.1 - ТП-482 л.2 (инв. №000027191 от №№ оп.47-оп.49)

(фидер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР		Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
47	49	150	Деревья более 32 см	1	Средняя	2-15	2-5	0,3	45	0,14	20	3		
			Деревья до 32 см	4										
			Деревья до 24 см	10										
			Деревья до 16 см	18										
			Кустарник, Га	0,14										

Осмотр произвел:

должность

ФИО

подпись

дата

Листок осмотра принял:

должность

ФИО

подпись

дата

ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ

(характеристика ДКР и многолетний график вырубки на просеках ЛЭП)

Наименование ВЛ-6кВ ПС-9 л.7 - ТП-854 л.2 (инв. №000003028 оп.№ оп.53-оп.65)

(фидер, наименование)

Пролет		Длина пролета, (м)	Состав ДКР		Количество	Густота	Высота ДКР, (м)	Расстояние от поросли до проводов (м)	Общая площадь пролета, га	Залесенность, %	Площадь залесенности, га	Ширина просеки, (м)	Наличие угрожающих деревьев, шт	Примечания
№ опоры (начало)	№ опоры (конец)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
53	65	600	Деревья более 32 см	3	Средняя	2-15	2-5	0,6	45	0,27	10	3		
			Деревья до 32 см	10										
			Деревья до 24 см	13										
			Деревья до 16 см	25										
			Кустарник, Га	0,27										

Осмотр произвел:

должность

ФИО

подпись

дата

Листок осмотра принял:

должность

ФИО

подпись

дата