

Техническое задание № 6/н
На проведение технического обслуживания дизельных генерирующих установок

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований.
1	Наименование объекта	СКК «Мрия»
2	Местонахождение объекта	Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, поселок Оползневое, ул. Генерала Острякова, д.9.
3	Заказчик	ООО «Мрия.ПРО».
4	Требования к подрядчику	1. Опыт выполнения аналогичных работ не менее 2-х лет 2. Наличие сотрудников соответствующей квалификации 3. Все работы должны проводиться с соблюдением действующих нормативных актов РФ.
5	Цель	Поддержание безопасной и безаварийной работы резервных источников электроснабжения
6	Оборудование, подлежащее обслуживанию	ДГУ 1769-1 Perkins 4012-46TAG2A Ser. DGKM1401S18615G Мощность 1267 кВт Объем двигателя 45.8 л Топливный фильтр Perkins 4759205 – 1 шт Топливный сепаратор RACOR 1000FH – 1 шт Масляный фильтр Perkins 4324909 – 6 шт Воздушный фильтр SEV551H\4 – 2 шт Объем масляной системы 180 л, допуск по маслу API CH-4 Объем системы охлаждения 210 л, допуск ASTM D6210 ДГУ 1769-2 Perkins 4012-46TAG2A Ser. DGKM1401S17995G Мощность 1267 кВт Объем двигателя 45.8 л Топливный фильтр Perkins 4759205 – 1 шт Топливный сепаратор RACOR 1000FH – 1 шт Масляный фильтр Perkins 4324909 – 6 шт Воздушный фильтр SEV551H\4 – 2 шт Объем масляной системы 180 л, допуск по маслу API CH-4 Объем системы охлаждения 210 л, допуск ASTM D6210 ДГУ 1769-3 Perkins 4012-46TAG2A Ser. DGKM1401S18344G Мощность 1267 кВт Объем двигателя 45.8 л Топливный фильтр Perkins 4759205 – 1 шт Топливный сепаратор RACOR 1000FH – 1 шт Масляный фильтр Perkins 4324909 – 6 шт Воздушный фильтр SEV551H\4 – 2 шт Объем масляной системы 180 л, допуск по маслу API CH-4 Объем системы охлаждения 210 л, допуск ASTM D6210 ДГУ 1769-4 Perkins 4012-46TAG2A Ser. DGKM1401S18440G

	Мощность 1267 кВт Объем двигателя 45.8 л Топливный фильтр Perkins 4759205 – 1 шт Топливный сепаратор RACOR 1000FH – 1 шт Масляный фильтр Perkins 4324909 – 6 шт Воздушный фильтр SEV551H\4 – 2 шт Объем масляной системы 180 л, допуск по маслу API CH-4 Объем системы охлаждения 210 л, допуск ASTM D6210 ДГУ 1769-5.1 Двигатель MTU 16V4000G34F Ser. 548102063 Мощность 2170 кВт Объем двигателя 76.3 л Топливный фильтр MTU Fuel filter X59408300081 – 4 шт Топливный фильтр MTU Fuel filter X59408300082 – 2 шт Масляный фильтр MTU Oil filter 0031845301 – 5 шт Воздушный фильтр MTU X54612100001 – 4 шт Объем масляной системы 180 л, допуск по маслу MTU MTL 5044; 3 категория ACEA E4-04, API CL-4 Объем системы охлаждения 210 л, допуск MTU MTL 5049, ASTM D 3306, ASTM D 4656, ASTM D 4985 ДГУ 1769-5.2 Двигатель MTU 16V4000G34F Ser. 548102062 Мощность 2170 кВт Объем двигателя 76.3 л Топливный фильтр MTU Fuel filter X59408300081 – 4 шт Топливный фильтр MTU Fuel filter X59408300082 – 2 шт Масляный фильтр MTU Oil filter 0031845301 – 5 шт Воздушный фильтр MTU X54612100001 – 4 шт Объем масляной системы 180 л, допуск по маслу MTU MTL 5044; 3 категория ACEA E4-04, API CL-4 Объем системы охлаждения 210 л, допуск MTU MTL 5049, ASTM D 3306, ASTM D 4656, ASTM D 4985 ДГУ 1673-1 Двигатель Perkins 4012-46TAG2A Ser. DGBM6513 U11564B Мощность 1289 кВт Объем двигателя 45.8 л Топливный фильтр Perkins 4759205 – 1 шт Масляный фильтр Perkins 4324909 – 6 шт Воздушный фильтр SEV551H\4 – 2 шт Объем масляной системы 180 л, допуск по маслу API CH-4 Объем системы охлаждения 210 л, допуск ASTM D6210 ДГУ 1673-2 Двигатель Perkins 4012-46TAG2A Ser. DGBM6004 U13052B Мощность 1267 кВт Объем двигателя 45.8 л Топливный фильтр Perkins 4759205 – 1 шт
--	--

		Масляный фильтр Perkins 4324909 – 6 шт Воздушный фильтр SEV551H\4 – 2 шт Объем масляной системы 180 л, допуск по маслу API CH-4 Объем системы охлаждения 210 л, допуск ASTM D6210 ДГУ 1731-1 Perkins 4012-46TAG2A Ser. DGBM1019S12608E Мощность 1331 кВт Объем двигателя 45.8 л Топливный фильтр Perkins 4759205 – 1 шт Масляный фильтр Perkins 4324909 – 6 шт Воздушный фильтр SEV551H\4 – 2 шт Объем масляной системы 180 л, допуск по маслу API CH-4 Объем системы охлаждения 210 л, допуск ASTM D6210 ДГУ 1731-2 Perkins 4012-46TAG2A Ser. DGBM1019S12607E Мощность 1331 кВт Объем двигателя 45.8 л Топливный фильтр Perkins 4759205 – 1 шт Масляный фильтр Perkins 4324909 – 6 шт Воздушный фильтр SEV551H\4 – 2 шт Объем масляной системы 180 л, допуск по маслу API CH-4 Объем системы охлаждения 210 л, допуск ASTM D6210
7	Виды работ в рамках технического обслуживания	Проведение ТО2: - замена масла в ДВС; - замена топливного фильтра - замена воздушного фильтра - замена охлаждающей жидкости
8	Сроки проведения работ	В течении 14 календарных дней.
9	Содержание коммерческого предложения	Коммерческое предложение должно содержать: 1. Стоимость материалов и услуг.. 2. Условия оплаты (размер авансирования). 3. Сроки оказания услуг.
10	Требование к материалам и оборудованию	1. Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНИП, СанПин, ТУ, иным нормативным документам и подтверждены сертификатами, паспортами в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ. 2. Все необходимые инструменты, оборудование, расходные материалы приобретаются и доставляются на объект силами Подрядчика. 3. Применение каких-либо аналогов материалов и оборудования, указанных в Техническом задании, возможно только с согласования с Заказчиком.
11	Требования к качеству оказания Услуг и техническим средствам систем	1. Подрядчик своими силами выполняет весь перечень необходимых работ с применением своих инструментов и оборудования, с закупкой необходимых материалов. 3. Качество Услуг должно соответствовать требованиям применяемых СНИП, ГОСТов, Регламентов, ТУ и иным

		нормам, и правилам действующего законодательства РФ, а также требованиям, предъявляемым Заказчиком. 4. Работы должны быть проведены таким образом, чтобы после выполненного монтажа Заказчик мог сразу приступить к эксплуатации, без дополнительных мероприятий. 5. Подрядчик своими силами устраняет все дефекты, образованные в процессе выполнения работ. 6. Работы должны выполняться бригадой в составе необходимом для выполнения указанного объема работ в соответствии с согласованным графиком производства работ.
12	Требования к безопасности	Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.
14	Дополнительные требования	1. Перед началом оказания услуг согласно данного ТЗ, Подрядчик должен направить своего представителя для ознакомления с объектом, проведения всех необходимых обследований. 2. Все отступления от технического задания согласовывать с Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному техническому заданию. 3. Предоставление Актов выполненных работ. 4. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе на все необходимые материалы, инструмент, оборудование и специализированные услуги. 5. Перед началом производства работ Подрядчик направляет Заказчику на согласование график производства работ. 6. Подрядчик направляет список сотрудников, задействованных в производстве строительно-монтажных работ, заблаговременно, не позднее, чем за три дня до момента их привлечения. 7. Подрядчик обязан соблюдать все правила, ограничения и требования, действующие на территории комплекса.
15	Контактное лицо по техническим вопросам	По техническим вопросам обращаться по тел.: +79784690240 Павлюк Алексей Викторович