

Муниципальное унитарное предприятие округа Муром
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Владимирская ул., 10А
г. Муром, Владимирской области
602256
ИНН/КПП 3307001257/333401001

Тел./факс (49234) 3-13-09
E-mail: muiromvodokanal@mail.ru
ОКПО 03261468
ОГРН 1023302154303

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения) к централизованной системе
холодного водоснабжения

№ **3 В**

от «**30**» **01** 20 **16** г.

1. Подключаемый объект: Строительство объектов инфраструктуры военного городка № 1 войсковой части 45445 инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, расположенных по адресу: Владимирская область, г. Муром, Владимирское шоссе, д. 22
2. Кадастровый номер земельного участка 33:26:010301:1
3. Заявитель: ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России»
4. **Информация о точке (точках) присоединения:**
Точка присоединения к системе водоснабжения – Существующая магистральная сеть водопровода (ф=250 мм, чугун) по ул. Пригородная в д. Нежиловка.
В точке присоединения построить смотровой колодец с установкой 3-х задвижек чугунных с обрешиненным клином 30ч39р (две ф=200 мм – по линии, третья – в сторону войсковой части, диаметр определяется проектом). Расстояние до ближайшего колодца не менее 5 метров.
5. Максимальная мощность (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта _____ м³/час; 243,2 м³/сут.

Параметры подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения

6. Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения – проектируемый колодец на проектируемой сети водопровода (ф=100 мм, ПНД) к территории войсковой части № 45445 по Владимирскому шоссе, д. 22 с северной стороны земельного участка с КН 33:26:010301:1.
7. Технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения):
 - диаметр, материал труб, основание и необходимость защитного слоя определяется проектом, сертификат соответствия на трубы приложить к акту освидетельствования скрытых работ по прокладке водопровода;
 - глубина заложения - не менее 2,2 м до верха трубы;
 - **проектом предусмотреть** бурение артезианской скважины на территории Александровского водозабора с установкой в ней насосов и строительством сети водопровода от арт. скважины до существующей водопроводной сети.
8. Гарантируемый свободный напор в магистральном водопроводе, находящемся на балансе МУП «Водоканал» - 1,5 атм.;
Геодезическая отметка верха трубы в месте подключения – информация отсутствует.

9. Разрешаемый отбор объема холодной воды — 243,2 м³/сут;

Режим водопотребления (отпуска воды) — круглосуточно.

10. Требования к установке приборов учета воды:

- на границе земельного участка установить водомерный счетчик с необходимой запорной арматурой.

Установка приборов учета должна быть выполнена в соответствии с едиными техническими условиями установки приборов учета холодной воды, которые можно получить в абонентской службе МУП «Водоканал».

Установка перед прибором учета быстроразъемных соединений недопустима.

В месте установки прибора учета должен соблюдаться температурный режим, необходимый для нормальной работы счетчика. При монтаже приборов учета воды необходимо предусматривать возможность технического обслуживания приборов учета воды и элементов водоузлов.

11. Предусмотреть наружное пожаротушение строящихся зданий.

12. Для рационального использования холодной воды рекомендуем использовать аэраторы (насадки на смесители), туалеты двойного слива, энергосберегающую бытовую технику.

13. Линию промыть и провести дезинфекцию хлорированием. Сдать воду на бактериологический анализ в ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» в округе Муром, Меленковском и Селивановском районах (г. Муром, ул. Парковая, 11).

16. Границей эксплуатационной ответственности по водоснабжению является точка подключения в построенном колодце на границе земельного участка с КН 33:26:010301:1 по Владимирскому шоссе, д. 22.

17. Срок действия технических условий подключения — 3 года.

18. Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения будет заключен после направления документов предприятием МУП «Водоканал» в Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области и утверждения им тарифа на подключение с учетом проведения мероприятий по увеличению мощности систем инженерно-технического обеспечения.

19. В случае заключения договора о подключении технические условия, являющиеся приложением к такому договору, действуют до окончания срока действия такого договора.

20. Настоящие технические условия являются основанием для проектирования, но не действительным для осуществления присоединения к централизованным системам водоснабжения без заключения договора о подключении.

Главный инженер МУП «Водоканал»

Р.В.Игонин

Начальник ПТО МУП «Водоканал»

Е.В.Никитова

Мастер службы по эксплуатации
сетей водоснабжения МУП «Водоканал» Королев С.А.

Заявитель

подпись

расшифровка подписи