

Муниципальное унитарное предприятие округа Муром  
**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ**

Владимирская ул., 10А  
г. Муром, Владимирской области  
602256  
ИНН/КПП 3307001257/333401001

Тел./факс (49234) 3-13-09  
E-mail: mуромvodokanal@mail.ru  
ОКПО 03261468  
ОГРН 1023302154303

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**  
(технологического присоединения) к централизованной системе  
водоотведения

№ 3 К

от « 30 » 01 20 26 г.

1. Подключаемый объект: Строительство объектов инфраструктуры военного городка № 1 войсковой части 45445 инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, расположенных по адресу: Владимирская область, г. Муром, Владимирское шоссе, д. 22
2. Кадастровый номер земельного участка 33:26:010301:1
3. Заявитель: ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России»
4. Информация о точке (точках) присоединения:  
Точка присоединения (подключения) к системе водоотведения – Приемная камера существующей канализационной насосной станции № 6 (далее КНС) в д. Нежиловка.  
По окончании работ выполнить герметизацию места врезки.
5. Максимальная мощность (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта - \_\_\_\_\_ м3/час; 243,2 м3/сут.

**Параметры подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения**

6. Точка подключения к системе водоотведения – проектируемый колодец на сети канализации с северной стороны земельного участка с KN 33:26:010301:1 по Владимирскому шоссе, 22.
7. Технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения):
  - проектом предусмотреть:
    - модернизация КНС № 6 в д. Нежиловка с установкой не менее 2-х насосов СД 160х22,5 с заменой запорной арматуры и трубопровода внутри КНС;
    - строительство 2-х ниток напорного коллектора диаметром 160 мм от пересечения Владимирского шоссе с ул. Пригородная до колодца – гасителя напора в районе КНС № 5;
    - модернизация КНС 5 по ул. Лаврентьева с установкой не менее 2-х насосов СД 250х22,5а с заменой запорной арматуры и трубопровода внутри КНС;
    - замена напорного коллектора диаметром 225 мм от КНС 5 до колодца – гасителя напора, расположенного на пересечении ул. Лаврентьева и ул. Кленовая в г. Муроме;
    - диаметр сетей водоотведения от точки подключения до КНС, а также глубину залегания трубопровода выбирать согласно СП «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
    - сети водоотведения провести по землям общего пользования.

8. Нормативы по объему сточных вод — \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/час; 243,2 м<sup>3</sup>/сут.  
нормативы состава сточных вод — хозяйственно-бытовые.
9. Режим отведения сточных вод — информация отсутствует.
10. Отметка лотка в точке присоединения к централизованной системе водоотведения — информация отсутствует.  
Отметка лотка в точке подключения к централизованной системе водоотведения — информация отсутствует.
11. Границей эксплуатационной ответственности по канализационным сетям является точка подключения сети канализации от земельного участка, расположенного по адресу: г. Муром, ул. Владимирское шоссе, 22 в проектируемом колодце на сети канализации с северной стороны земельного участка с KN 33:26:010301:1 по Владимирскому шоссе, 22.
12. Срок действия технических условий подключения — 3 года.
13. По окончании строительства оформить прием-передачу построенных сетей и КНС в муниципальную собственность для дальнейшей передачи в хозяйственное ведение МУП «Водоканал».
14. Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения будет заключен после направления документов предприятием МУП «Водоканал» в Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области и утверждения им тарифа на подключение с учетом проведения мероприятий по увеличению мощности систем инженерно-технического обеспечения.
15. В случае если в течение 12 календарных месяцев со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий прекращается.
16. В случае заключения договора о подключении технические условия, являющиеся приложением к такому договору, действуют до окончания срока действия такого договора.
17. Настоящие технические условия являются основанием для проектирования, но не действительны для осуществления присоединения к централизованным системам водоотведения без заключения договора о подключении.

Главный инженер МУП «Водоканал»

Р.В.Игонин

Начальник ПТО МУП «Водоканал»

Е.В.Никитова

Начальник службы по эксплуатации  
сетей водоотведения МУП «Водоканал» Паранин А.А.

Заявитель \_\_\_\_\_

подпись

расшифровка подписи