

Запрос № 3710

Текст запроса:

В Техзадании отсутствует информация о наличии материалов, работ и требованиях к ним, а именно:

Силовые цепи.

- Каким образом производится монтаж преобразователя частоты - на стену, на раму, которая должна входить в комплект поставки (требования к ней), в шкаф, который должен входить в комплект поставки (требования к нему). Климатическая характеристика места монтажа преобразователя частоты.

- Необходимость подключения существующих силовых кабелей к преобразователю частоты питающий кабель и кабель к двигателю (сечение, количество жил)

- Необходимость поставки и прокладки новых силовых кабелей к преобразователю частоты - питающий кабель и кабель к двигателю (сечение, количество жил, тип кабеля - гибкий/жесткий, длина). Способ прокладки новых кабелей - по существующим кабеленесущим системам (лоток сплошной, сетчатый и т.п.), либо монтаж новых кабеленесущих систем (тип, размеры, длина, прочие требования). Защита нового кабеля - гофротруба, металлорукав (тип, диаметр, длина, прочие требования).

- Необходима ли новая защитная арматура для подключения преобразователя частоты (автоматический выключатель, рубильник, плавкие вставки - тип, номинал, куда монтируются, требования к монтажу и прочие требования).

Сигнальные цепи.

- Каким образом производится монтаж пульта шкафного управления преобразователя частоты - на стену, на раму, которая должна входить в комплект поставки (требования к ней).

- Корпус пульта шкафного управления преобразователя частоты - габариты и материал корпуса, степень защиты (IP), климатическая характеристика места монтажа, прочие требования.

- Кабели подключения пульта шкафного управления (количество кабелей, сечение, количество жил, тип кабелей - гибкий/жесткий, длина).

- Способ прокладки кабелей подключения пульта шкафного управления - по существующим кабеленесущим системам (лоток сплошной, сетчатый и т.п.), либо монтаж новых кабеленесущих систем (тип, размеры, длина, прочие требования). Защита кабелей подключения пульта шкафного управления - гофротруба, металлорукав (тип, диаметр, длина, прочие требования).

Также, допустимо ли отступление от требований ТЗ в случае их неприменимости для реализации данного проекта (управление насосным агрегатом согласно разделу 1 ТЗ, поз. 2). Примеры избыточных требований (нумерация согласно разделу 6 ТЗ):

2.7.	Основные функции:	пропуск резонансных частот (3 зоны резонанса)
------	-------------------	---

При возможности для подготовки предложения прошу предоставить проектно-сметную документацию и электрические схемы в части, относящейся к предмету данной закупки.

Ответ на запрос:

Добрый день!

Благодарим Вас за проявленный интерес к участию в закупке. В ответ на запрос № 3710 от 16.09.2026 г. сообщаем:

1. монтаж преобразователя частоты производится на стену;
2. необходимость подключения существующих силовых кабелей к преобразователю частоты питающий кабель и кабель к двигателю (сечение, количество жил) производится силами Заказчика;
3. необходимость поставки и прокладки новых силовых кабелей к преобразователю частоты - питающий кабель и кабель к двигателю (сечение, количество жил, тип кабеля - гибкий/жесткий, длина). Способ прокладки новых кабелей - по существующим кабеленесущим системам (лоток сплошной, сетчатый и т.п.), либо монтаж новых кабеленесущих систем (тип, размеры, длина, прочие требования). Защита нового кабеля - гофротруба, металлорукав (тип, диаметр, длина, прочие требования) производится силами Заказчика;
4. необходимость новой защитной арматуры для подключения преобразователя частоты (автоматический выключатель, рубильник, плавкие вставки - тип, номинал, куда монтируются, требования к монтажу и прочие требования) производится силами Заказчика;
5. монтаж пульта шкафного управления преобразователя частоты производится на стену;
6. корпус пульта шкафного управления преобразователя частоты – металлический с IP54 минимум, место монтажа – общепроизводственное помещение машинного зала;
7. кабель подключения пульта шкафного управления подбирается Подрядчиком для реализации всех функций управления;
8. способ прокладки кабелей подключения пульта шкафного управления по стене с соответствующей защитой;
9. отступление от требований ТЗ по п. 2.7. раздела 6 ТЗ недопустимо.