

Запрос № 3789

Текст запроса:

Здравствуйте. Просьба подробно описать следующее;

Что именно входит в понятие «монтаж». Это может быть просто установка и закрепление решетки на объекте, а может подразумевать комплекс работ (прокладка кабелей, подключение к инженерным сетям, настройка и тестирование), просьба подробно расписать для включения данных требования в договор.

Если в документации не прописано, что именно требуется, поставщик вправе трактовать это как установку и приведение товара в работоспособное состояние?

Просьба уточнить в помещении есть кран-балка, рассчитанная на подъем 1600кг?

Какой срок предусматривается на монтажные работы?

Какие требования к поставщику будут применяться при проведении монтажных работ?

Ответ на запрос:

Добрый день!

Благодарим Вас за проявленный интерес к участию в закупке. В ответ на Ваш запрос от 12.10.2026 г. сообщаем:

- 1) монтаж подразумевает комплекс работ (прокладка кабелей, установка и подключение станции управления и защиты, пульта управления, монтаж новых опор решетки для обеспечения высоты выгрузки отбросов на ленточный транспортер и подъема решетки из канала, подключение к инженерным сетям, настройка и тестирование автоматического и ручного режимов), для последующего приведения решетки в рабочее состояние и последующий комплекс пусконаладочных работ с выводом на рабочие характеристики под нагрузкой в течении 72 часов;
- 2) в требованиях прописаны монтажные и пусконаладочные работы;
- 3) в помещении есть кран-балка, рассчитанная на подъем не более 1600 кг;
- 4) работы по монтажу и наладке поставляемого оборудования должны осуществляться сразу после поставки оборудования в срок не более 70 календарных дней с даты заключения договора;

5) специалисты Поставщика должны иметь соответствующую квалификацию и быть аттестованными в соответствии с законодательством РФ для выполнения монтажных и пусконаладочных работ оборудования.