

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ГУПС "Севтеплоэнерго"

Д.В. Горбунов

" " г.

Название объекта: Капитальный ремонт актового зала в ГУПС "Севтеплоэнерго" по адресу: г.Севастополь, ул.Хрусталёва, 35.

Дефектная ведомость

Капитальный ремонт актового зала в ГУПС "Севтеплоэнерго" по адресу: г.Севастополь, ул.Хрусталёва, 35. Система пожарной сигнализации, система оповещения и эвакуация людей при пожаре

Основание: ООО "РИАНОН" РД 02/10-18-СПС. СОУЭ том 5.2

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Система пожарной сигнализации, система оповещения и эвакуации людей при пожаре					
1	Приборы ПС на: 4 луча	1 шт.	1	ТЕРм10-08-001-04	
2	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20	шт.	1	ТССЦ-509-1987	
3	Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля	1 шт.	1	ТЕРм10-08-003-06	
4	Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 01	шт.	1	ТССЦ-509-4553	
5	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	7	ТЕРм10-08-002-02	
6	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141	1 шт.	8	ТССЦ-509-7241	
7	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1 шт.	2	ТЕРм10-08-002-01	
8	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-ЗА	1 шт.	2	ТССЦ-509-3762	
9	Транспарант световой (табло)	1 шт.	2	ТЕРм10-04-101-15	
10	Оповещатель световой пожарный, марка "Блик-С-12"	шт.	2	ТССЦ-509-4500	
11	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	1 шт.	1	ТЕРм10-04-101-07	
12	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП	1 шт.	1	ТССЦ-509-1930	
13	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч	шт.	1	ТССЦ-509-1810	
14	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	1 шт.	1	ТЕРм08-01-081-01	
15	Считыватель бесконтактный Proximity MATRIX-II EH для карт EM-Marine и HID	1 шт.	1	ТССЦ-509-8289	
16	Провод, количество проводов в резинокаблукной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм ²	1 м трубок	70	ТЕРм08-02-413-01	
17	Трубки защитные гофрированные	м	70	ТССЦ-301-1380	
18	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластика, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5	10 м	66,3	ТССЦ-501-1852	

1	2	3	4	5	6
19	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1 м	5,1	ТССЦ-501-8806	
20	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм	1 шт.	123	ТССЦ-103-1177	
21	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной	1 м кабеля	25	ТЕРм10-01-055-03	
22	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,0	1 м	25,5	ТССЦ-501-1723	
23	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	1 м	4	ТЕРм08-02-390-01	
24	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	1 м	4	ТССЦ-509-1831	
25	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А	1 шт.	1	ТЕРм08-03-525-01	
26	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 1P 6А	шт.	1	ТССЦ-509-2291	

Составил: _____

Проверил: _____

Начальник УППР

О.А. Прохниук /