

Разъяснения

Сведения о размещаемой закупке	
Форма торгов	Запрос аукциона в электронной форме МСП
Номер извещения	32008973479
Наименование объекта закупки	Поставка блочного теплового пункта с теплообменником для системы ГВС ЦТП, магнитным преобразователем воды с выполнением работ по шефмонтажу, проведением пуско-наладочных работ по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 16б
Номер и дата поступления запроса	№286 от 18.03.2020 15:28 МСК
Положения документации которые требуют разъяснения:	
Вопрос: Вопросы по тех. заданию 1. Для каких целей используется датчик температуры наружного воздуха (пункт.25 в ТЗ). Просим, объяснить целесообразность его установки. 2. Пункт 26, Система диспетчеризация. В перечне сигналов, указаны сигналы Давления и Температура в контуре отопления Состояние клапана подпитки отопления. ИТП выполняется для нужд ГВС и контура отопления у нас нет. Что делать с этими сигналами.	
Ответ: В соответствии с исходными данными в техническом задании на поставку блочного теплового пункта с теплообменником для системы ГВС ЦТП, магнитным преобразователем воды с выполнением работ по шефмонтажу, проведением пуско-наладочных работ по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 16б 1. Датчик температуры наружного воздуха устанавливается для мониторинга температуры окружающей среды для ЦТП. На данном этапе никакую технологическую задачу кроме мониторинга он не выполняет. В дальнейшем, когда будет устанавливаться регулировка контура отопления, он будет использован для регулирования теплоносителя в контуре отопления. 2. Состояние клапана контура отопления, температура и давление, так же резервируются для дальнейшей модернизации теплового пункта.	