

Разъяснения

Сведения о размещаемой закупке	
Форма торгов	Запрос аукциона в электронной форме МСП
Номер извещения	32008973528
Наименование объекта закупки	Поставка блочного теплового пункта с теплообменником для системы ГВС ЦТП, магнитным преобразователем воды с выполнением работ по шефмонтажу, проведением пуско-наладочных работ по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 4а
Номер и дата поступления запроса	№285 от 18.03.2020 15:26 МСК
Положения документации которые требуют разъяснения:	
Вопрос: Вопросы по Тех. заданию	
1. Программное обеспечение должно входить в поставку ИТП или установлено уже у Вас. 2. Пункт 9. Насос ГВС. Необходимо устанавливать 2 насоса с частотным преобразователем или возможна установка сдвоенного насоса с частотным преобразователем. 3. Пункт 10. Клапан регулирующий. Устанавливается 2-х ходовой или 3-х ходовой клапан.	
Ответ: В соответствии с исходными данными в техническом задании на поставку блочного теплового пункта с теплообменником для системы ГВС ЦТП, магнитным преобразователем воды с выполнением работ по шефмонтажу, проведением пуско-наладочных работ по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 4а.: 1.) - Программное обеспечение для реализации управления технологического процесса в локальной системе (именно в БТП) поставляется с технологическим оборудованием. Программное обеспечение ("Скада система" "АТМ") уже установлено на сервере компании ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" и подразумевает подключение приборов установленных в БТП по протоколу ModBus RTU с интерфейсом RS 485 по каналу GSM. 2.) – Насосы ГВС в соответствии с техническим заданием (п.9) «Высоконапорный центробежный насос со встроенным частотным преобразователем. В количестве не менее 2шт.» необходимо устанавливать не менее 2-х насосов со встроенным частотным преобразователем на каждый. 3.) – Клапан регулирующий в соответствии с техническим заданием (п.10) Ду не менее 65 мм Kvs 63 м3/ч Разгруженный по давлению Соответствие Динамический диапазон 100:1 Соответствие Максимальная рабочая температура не менее 150оС Максимальное рабочее давление Не менее 16 бар. Максимальный допустимый перепад давления на клапане не менее 8 бар. Тип клапана двухходовой исходя из предназначения в соответствии с условиями использования по техническому заданию Заказчика для регулирования расхода воды, а не для смешения потоков жидкостных сред.	